



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor životního prostředí

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: MS/11879/2019/Žd
Č. j.: MS/15014/2019
Vyřizuje: Ing. Marie Židová
Telefon: 381 508 149
E-mail: zidova@musobeslav.cz
Datum: 15.07.2019

**Obec Mezná
Mezná č.p. 43
392 01 Soběslav**

Oznámení řízení- veřejnou vyhláškou

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 5 citovaného zákona o vodách,

oznamuje

**dle § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 47
odst. 1 správního řádu, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy**

zahájení vodoprávního řízení

k žádosti investora, jímž je

Obec Mezná, IČO 00667030, Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav

(dále jen "stavebník"), jenž dne 05.06.2019 podal žádost u zdejšího vodoprávního úřadu

a) o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 104/ 1 v katastrálním území Mezná u Soběslavi

Identifikátor katastrálního území	751707
Název katastrálního území	Mezná
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 104/1 v katastrálním území Mezná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-07-04-0220-0-00
Hydrogeologický rajon	6510 Krystalinikum v povodí Lužnice

Útvar podzemních vod	65101 Krystalinikum v povodí Lužnice,
	pozice: základní
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X,Y:1137764,7268341

V rozsahu:

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	0,21 l/s
Maximální povolený odběr	0,32 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,810 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	9,720 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

b) ke zřízení vodních děl dle ustanovení §15 vodního zákona a §115 stavebního zákona – "Vodovod a vodojem v obci Mezná, vrtaná studna"

na pozemku parc. č. 667/1, 64, 63/1, 694/10, 656/1, 663/1, 661/1, 677, 656/4, 650/3, 662, 681, 694/1, 489/1, 620/10, 104/1, 651/15, 651/14, 651/13, 651/12, 651/11, 651/10, 651/9, 651/8, 651/7, 657, 656/5, 664, 622, 623, 634, 656/3, 624, 630, 650/6, 644 v katastrálním území Mezná u Soběslavi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovod	Materiál: PE-HD 63,75,90,110 SDR1 Celková délka.....2725 m
Vodojem	typový vodojem o objemu 2 x 20 m ³ , půdorys podzemní části 10,4 x 3,0 m, nadměrná část 5,4 x 3 m.
Studna	vrtaná
Počet povolovaných studní (dle Č 03)	1
Hloubka studny	74 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodojemu, nového hlubinného vrtu jako zdroje vody a dále rozvod vody pomocí vodovodních řadů po celé obci.

Výstavbou vodojemu v obci dojde k zásobování vody v celé obci, doposud je pitná voda v obci řešena pouze soukromými studnami.

Stavba nového vodovodu se nachází v zastavěné části obce Mezná a samotný nový vodojem s vrtem se nachází cca 1 km východně od okraje obce na p.č. 104/1 v k.ú. Mezná.

Popis stavby:

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

- SO 01: hlubinný vrt V1**
- SO 02: vodojem**
- SO 03: vodovodní řady**

SO 01 Hlubinný vrt V1

Studna je situovaná v kraji Jihočeském, okrese Tábor, obci a katastrálním území Mezná u Soběslavi, na pozemku parc. č. 104/1, umístění – souřadnice X,Y: 1137764, 726834 čhp 1-07-04-0220-0-00, HGR 6510– Krystalinikum v povodí Lužnice, Útvar podzemních vod: 65101-Krystalinikum v povodí Lužnice, pozice: základní, pozice v hydrogeologické struktuře: infiltrační oblast.

Na okraji p.č. 104/1 na okraji stromového porostu a pole bude jako zdroj vody proveden průzkumný hydrogeologický hlubinný vrt hloubky cca 74 m, který bude po udělení stavebního povolení převeden na trubicí studnu.

Vrt bude hlouben vrtným průměrem 305 mm do hloubky 5 m, dále vrtným průměrem 254mm do hloubky 74 m. Výstroj vrtu 0-74 m průměrem 160 s atestem na pitnou, v aktivních úsecích perforovaná. Proti vnikání povrchové vody bude vrt do hloubky 7 m chráněn jílovým zapažnicovým těsněním, pak následuje 0,5 m pískového můstku a zbytek mezikruží mezi stěnou vrtu a pažnicemi bude opatřeno stabilizačním a filtračním obsypem z granulovaného kameniva frakce 4/8 mm. Po dovržení bude vrt vyčištěn (airlift).

V současné době obec Mezná nepředpokládá odběry ze šetřeného vrtu přesahující 10 000 m³/rok. V takovém případě není nutno stanovovat ochranné pásmo

Vrt bude pouze oplocen, pletivem výšky 1,8 m, délka cca 16 m se vstupními vrátky s označením vodního zdroje a tabulkou „Zákaz vstupu“.

Hydrogeologický posudek dle § 9 odst. 1 vodního zákona, vypracoval Mgr. David Faflík, Komenského 2/I, 392 01 Soběslav, držitel odborné způsobilosti v hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001, s tímto závěrem a doporučením:

- Lokalita se nachází na území obce Mezná, cca 1 km východně od okrajové zástavby obce.
- Požadované vydatnost na nový zdroj vody pro obec byla stanovena na 17 m³/den
- Průzkumné práce na lokalitě byly zaměřeny na zachycení puklinové zvodně hlubšího oběhu podzemní vody.
- Generelní směr proudění podzemní vody je na lokalitě konformní se směrem úklonu terénu, s převahou k SZ.
- Ve dnech 18-25.11.2017 byly na vrtu provedeny HDZ v rozsahu 1+5+1.
Využitelné množství dle čerpací zkoušky....max.55m³/den
Min. vydatnost zdroje HVM 1= 0,641 l/s (to je 55m³/den)
Odhadovaná max. vydatnost zdroje je 130-173 m³/den
Kvalita podzemní vody z vrtu HVM 1 byla ověřena v souladu s projektem prací odběrem a analýzou celkem 2ks vzorků. A to v rozsahu „ úplný rozbor vody s radiochemickým rozбором „ a „ krácený rozbor vody včetně mikrobiologie. Vzhledem k tomu, že vrt nebyl nikdy desinfikován, jsou zjištěné mikrobiologické a biologické hodnoty některých ukazatelů v rozporu s vyhláškou MZ ČR č.252/2004. Pokud bude vrt využíván jako zdroj pitné vody, k nápravě postačí opakovaná dezinfekce k tomu určenými prostředky.
- Provedený vrt je z technického a hydrogeologického hlediska způsobilý pro odběr podzemní vody k zásobování pitnou vodou. Kvalitu vody z vrtu je třeba znovu ověřit před zahájením projekčních prací, aby se ověřil stav kvality vody a případně navrhla vhodná technologie úpravy vody.

SO 02 VODOJEM

Bude vybudován na p.č. 104/1 nový typový vodojem firma Betonbau o objemu 2 x 20 m³, půdorys podzemní části 10,4 x 3 m, nadzemní část 5,4 x 3 m.

Stavební část

Stavebně je objekt řešen jako sestava tří železobetonových podzemních segmentů UW a jednoho nadzemního technologického objektu UF.

Podzemní segmenty budou osazeny do výkopu na zhutněné štěrkové lože. V případě složitých základacích podmínek (určeno projektantem nebo z IGP) budou segmenty uloženy na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou suchého betonu. Návrh tloušťky desky a její vyztužení určí statik objednatel. Finální vrstva suchého betonu se předpokládá v tl. 1 až 3 cm (dle rovinatosti desky)

Krajní segmenty UW 3036 slouží jako vodárenské komory. Jsou vyrobeny na vnitřní výšku 2,90 m, tl. železobetonových stěn 0,14 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu je provedeno železobetonovou deskou se vstupními prostupy pro osazení vstupních pochozích poklopů 700/700 mm se zvýšeným límcem 100 mm. Deska je monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára je opatřena izolací proti průniku tlakové vody. Vnitřní stěny vodárenských komor jsou v provedení pro styk s pitnou vodou (atest Státního zdravot. ústavu).

Střední objekt UW 3030 slouží jako armaturní komora pro technologii. Je vyrobena na vnitřní výšku 3,20 m, tl. železobetonových stěn 0,14 m a s tl. dna 0,20 m. Je zakryta rovněž zákrytovou, železobetonovou deskou, která je monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára je opatřena izolací proti průniku tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor, zakrytý pororoštem.

Komory vodojemu i armaturní komora jsou spádovány k odtokovému potrubí. Všechny vodárenské komory jsou opatřeny odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.

Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupní nadzemní objekt UF 3054. V podlaze objektu jsou provedeny potřebné otvory, které se osadí na vstupní prostupy do komor vodojemu a do armaturní komory.

Střecha je použita sedlová s dřevěným krovem a se standardní krytinou z asfaltových šindelů .

Součástí dodávky je vystrojení vodojemu, vč. elektroinstalace .

Technologická část

A) armaturní komora + dvě akumulární nádrže:

Přívodní řád:

Zásobní řád:

Přepadové potrubí:

Odkalení / vypouštění akumulárních nádrží:

Odvětrání akumulárních komor a armaturní komory:

B) elektro část – stavební:

- přizemnění objektu, napojení na zemní pásku FeZn 30 x 4 mm
- ekvipotenciální svorkovnice osazená ve vstupním objektu pod rozvaděčem
- rozvaděč OCEP VDT pro světelné a zásuvkové okruhy, umístěný ve vstupním nadzemním objektu
- automatika ovládání servoklapky napouštění VDJ nebo automatika blokace chodu čerpadel

ve vrtu v závislosti na hladině vody ve VDJ

- 1 ks přímotop ve vstupním nadzemním objektu
- 2 ks VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop nebo stěnu

- 1 ks dávkovací zařízení NaOCl, vč. automatiky dávkování v závislosti na průtoku napouštění

- VDT zásuvky 230 V / 400 V, kabely CYKY, montáž v LV lištách

C) zámečnická část:

- podpěry potrubí a příchytky v provedení FeZn nebo nerez

- žebřík a madla v provedení FeZn

- rošt 1000 x 1000 x 25 mm v provedení FeZn

- poklopy se zvýšeným límcem v provedení TVL pro vlez do akumulčních nádrží – 2 ks

Vodojem bude osazen úpravnou vody na odvápnění, odmanganování a budou osazeny provzdušňovací filtry s rounovými textiliemi pro odstranění radonu z vody.

Oplocení vodojemu a vrtu

Oplocení okolo vodojemu je v délce cca **64 m**, výška 1,8 m pletivo mezi ocelové sloupky do betonových patek s vjezdovými vraty šířky 3 m.

Oplocení okolo vrtu je v délce cca **16 m**, výška 1,8 m pletivo mezi ocelové sloupky do betonových patek s vchodovými vrátky šířky 0,8 m.

Elektropřípojka

Pro potřeby vodojemu a vrtu bude přivedena samostatná elektro přípojka délka cca **1026 m** 4 x16 mm². Rozvaděč bude umístěn na okraji pozemku p.č.104/1 u oplocení objektu vodojemu.

Objekt vodojemu lze osadit částečně nad terén, s dodatečným obsypem vodárenských nádrží.

SO 03 HLAVNÍ VODOVODNÍ ŘADY

vodovodní řad V0 má délku 142 m PE 63, jedná se o přívod vody z hlubinného vrtu do vodojemu, vedení je vedeno po okraji lesního porostu na p.č. 104/1.

vodovodní řad V1 má délku 1032,5 m PE 110, jedná se o hlavní přívod z vodojemu do obce Mezná. je veden po okraji pozemku 656/1 , trasa je veden podél stávající hlavní komunikace, vedeno v rostlém terénu. (vytyčovací body VB1- VB9)

vodovodní řad V2 má délku 599 m PE 90, jedná se o pokračování hlavního řadu V1. Je veden protlakem skrz hlavní komunikaci, dále po okraji komunikace v chodníkové části po okraji pozemku 656/1 podél stávající hlavní komunikace vedoucí skrz obec Meznáu. Končí na konci obce u posledního obydleného objektu. (vytyčovací body VB9- VB33)

vodovodní řad V3 má délku 79 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu nižší dimenze pro zásobení 3 stávajících objektů na okraji obce. Vedení je uloženo cca v délce 18 m v asfaltu, jinak v rostlém terénu podél komunikace. (vytyčovací body VB14 - VB36)

vodovodní řad V4 má délku 341 m PE 75, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikaci mezi stávající zástavbou (vytyčovací body VB16- VB37 - VB39, VB59, VB60, VB61)

vodovodní řad V5 má délku 83 m PE 75 , jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikaci mezi stávající zástavbou, dále odbočuje kolmo okolo bývalého rybníka k další zástavbě na okraji obce. (vytyčovací body VB21- VB40 - VB43)

vodovodní řad V6 má délku 35 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V5 menší dimenze, vede rostlým terénem (vytyčovací body VB44-VB48)

vodovodní řad V7 má délku 26,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nezpevněné komunikaci (vytyčovací body VB22 - VB49)

vodovodní řad V7 má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nebezpečné komunikaci (vytyčovací body VB21 – VB56)

vodovodní řad V8 má délku 116,5 m PE 90, jedná se napojení bočního řadu na řad V2, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB25 - VB45,46,47,50,56,57)

vodovodní řad V9 má délku 108,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB27 - VB51-VB52)

vodovodní řad V10 má délku 114 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB28 - VB53, 54,55)

vodovodní řad V11 má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v rostlém terénu (vytyčovací body VB 21-VB56)

celkem.....**2725 m**

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby, ČKAIT 0101643.

Městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

20.08.2019.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, úřední dny v pracovních dnech v pracovních hodinách).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, uvědomují se účastníci o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dle ustanovení §115 odst.8 vodního zákona s tím, že bude toto oznámení **po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a OÚ Mezná.**

Do předmětného zahájení řízení je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Mezná, IDDS: djhatfj

sídlo: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D., Voltova č.p. 219/2, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111

Dr. Ondřej Havel, Olbramovická č.p. 711/10, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, IDDS: n76c46g

sídlo: Květnová č.p. 391/4, 392 01 Soběslav II

MONETA Money Bank,a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 000 Praha 4-Michle

Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, IDDS: tb3cw4h

sídlo: Pluhův Žďár č.p. 59, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Ing. Martina Brožová, Ph.D., V Roháči I. č.p. 1204, 252 42 Jesenice u Prahy

Milan Rejthar, Květnová č.p. 408/9, 392 01 Soběslav II

Iveta Broncová, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Zdeněk Bronec, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Libuše Bednářová, Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Karel Bednář, Ing., Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Michal Hrdlička, Mezná č.p. 7, 392 01 Soběslav

Mgr. Jana Drsová, Mezná č.p. 53, 392 01 Soběslav

Ostatní účastníci řízení :

Vlastníci pozemků se stavbou sousedících: - identifikace pozemků dle KN

k.ú. Mezná u Soběslavi –

p.č. st.3, st.2, st.34/3, st.33,st.34/3,st.1, st.30, ,st.24/1, st.25, st.27/1, st.28, st.29, st.31, st.33, st.35/1, st.35/2, st.37, st.50, st.53, st.58, , st.4/1, st.5/1, st.5/2, st.6, st.7, st.8/1, st.10,st.11,st.12, st.13, st.14, st.15/1, st.15/2, st.19, st.20, st.21,st.22, st.23, st.26, st.45, st.76, st.20/1, st.57, st.75, st.16, st.18, st.8/1, st.10, st.4/1,st.42/1620/3, 620/10, 620/11, 620/12, 656/11,656/12,624,626,627,656/5,657,17/3,634,642,643,650/13,650/19,650/20,650/29,656/4, 620,621,622,656/1,656/3,650/3,651/6,656/8,656/1,625,102/9,105,42/1,421/1,422,426/1,426/3,663/1,424,496/1,491,651/72/2,2/3,5/1,5/2,12/3,488/1,491,496/1,663/1,694/1,694/16, 15/1, 15/3,18,421/3,490/1,663/1,694/1,st.23,616/1,620/6,620/7,656/1,15/3,19/1,15/4,17/1,694/16, 412, 421/2, 412, 421/21,421/1, 617,618,661/1,52,53, 60, 62, 63/1, 64, 74/2, 76, 656/1, 667/1, 675/1, 677, 681, 694/2, 694/4, 694/1231/2, 33, 36,38, 39/3, 41/1, 41/2, 45/2, 50, 20/2,28/2,393/6,407,409,415,416,419,420,421/8,421/17,421/18,421/19,421/20,421/22,667/1, 694/1, 421/13, 421/14, 421/15, 421/16, 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29,421/30,422,663/1,664,666/1,37,38,675/1,694/10,49/1,49/2,50,54,58,162/2,162/3,162/4, 162/5,67736,40,676/1

dotčené správní úřady a správci sítí:

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

ostatní

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I

MěÚ Soběslav- kancelář tajemníka- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

OÚ Mezná- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

(MS/15014/2019 ze dne 15.07.2019)

Sejmuto dne

(razítko, podpis)